

非常用発電機 日常点検表

点検日 年 月 日
点検者

日常点検 項目

点検部	作業・点検項目		結果	備考
外観点検	1	発電機の周辺に可燃物はないか		
	2	発電機の外観に錆や穴等の損傷はないか		
	3	内部への水の侵入はないか		
モード確認	4	発電機を「手動モード」に切り替える		
	5	発電機のブレーカーがONの状態であるか		
燃料	6	燃料の量は十分であるか		
エンジンオイル	7	エンジンオイルの量は適正であるか		
	8	エンジンオイルが黒く汚れていないか		
	9	燃料（軽油・重油）の臭いがしないか		
冷却水	10	冷却水が十分入っているか		
	11	冷却水が黒く汚れていたり、腐敗臭がないか		
バッテリー	12	バッテリーの電圧は十分にあるか		
	13	配線ケーブルに緩みが無い		
	14	バッテリーの交換推奨時期を過ぎていないか		
	15	中の液が規定範囲内であるか		
Vベルト	16	Vベルトの張りは十分であるか		
	17	Vベルトに亀裂などの劣化はないか		
試運転確認	18	発電機を始動させ、スムーズに起動するか		
	19	「電圧確立」ランプが点灯しているか		
	20	計器の表示が規定範囲内であるか		
	21	油漏れや冷却水の漏れが発生していないか		
	22	5分程度の運転を行い、異常は無い		
	23	発電機を停止させ、「カチッ」と音が鳴るか		
発電機のモード切替	24	発電機のブレーカーがONの状態であるか		
	25	発電機を「自動モード」に切り替える		
備考				

点検表作成：有限会社オーシャン
TEL：082-555-7455
HP：<https://www.wj-energy.com/>